

**தமிழ்நாடு தீயணைப்பு - மீட்புப் பணிகள் துறை**  
**தீயணைப்பு - மீட்புப்பணிகள் நிலையம், செங்கல்பட்டு**

ந.க.எண் : 190/CPT/2024

நாள் : 29.05.2024

**தடையின்மைச் சான்று**


- பொருள் :** தீயணைப்பு - மீட்புப் பணிகள் துறை-செங்கல்பட்டு தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம் -பள்ளியை நடத்திட அங்கீகாரம் வழங்க தடையின்மை சான்று வழங்குதல்- குறித்து
- பார்வை :** 1. அரசாணை எண் : 122 பள்ளி கல்வி (2) துறை நாள் : 14.09.2004  
2. அரசாணை எண் : 123 பள்ளி கல்வி (2) துறை நாள் : 14.09.2004.  
**3.The Principal, THE SCAD WORLD SCHOOL**  
**CHENGALPATTU TALUK & DISTRICT-603002** - என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்ப நாள்:16.05.2024

பார்வை 1, 2 அரசாணைகள் மற்றும் பார்வை -3ல் காணும் விண்ணப்பத்தின்படி NATIONAL HIGHWAY, VENPAKKAM POST, PAZHAVELI, CHENGALPATTU TALUK, & DISTRICT- என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள THE SCAD WORLD SCHOOL பள்ளியை 20.05.2024 அன்று உதவி மாவட்ட அலுவலர் பு.கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளியை நடத்திட அங்கீகாரம் வழங்க தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

**நிபந்தனைகள்**

1. இந்த உரிமம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டிற்கு மட்டும் செல்லத்தக்கதாகும். பின்னர் புதுப்பிக்கப்பட்ட வேண்டும்.
2. உரிமம் வேண்டப்பட்ட இடத்தில் நேஷனல் பில்டிங் கோடு ஆப் இந்தியா 2005, இந்திய தர நிர்ணயம் மற்றும் பிற அரசு விதிகளின்படி தீயணைப்பு சாதனங்கள் அமைப்புகள், பாதுகாப்பு முறைகள் நல்ல நிலையில் வைத்து பராமரிக்கப்பட்ட வேண்டும்.
3. அரசாணை எம்.எஸ் எண் : 713 உள் (காவல் - 17) துறை நாள் : 17.08.2005-ன் படி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினரின் பாதுகாப்பு பணியாளர்களுக்கு அடிப்படை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் பயிற்சி பெற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
4. நிறுவனத்தில் போதிய தீ தடுப்பு சாதனங்கள் வைத்து நன்கு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்
5. 450 LPM திறன் கொண்ட பம்புடன் 10000 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட மேனிலை நீர் தொட்டிவுடன் HOSE REEL SYSTEM ஒவ்வொரு 1000 சதுர அடிக்கு ஒன்ற வீதம் அமைக்க வேண்டும்
6. அனைத்து தீ தடுப்பு சாதனங்களையும் நன்கு பராமரிக்கும் வகையில் தீயணைப்பு பணியாளர் அல்லது தீயணைப்பு பயிற்சி பெற்ற ஒரு குழுவினரை நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும்.
7. நிறுவனத்தில் பணி புரியும் அனைத்து பணியாளர்களும், தீயணைக்கும் முறை மற்றும் மீட்புப் பணிகளை அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் அருகாமையிலுள்ள தீயணைப்பு துறையினரிடம் தொடர்பு கொண்டு நிறுவனத்தில் போலி ஓத்திகை பயிற்சி (Mock Drill) நடத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

அலுவலக முத்திரை



பெறுநர்,

The Principal,  
THE SCAD WORLD SCHOOL,  
NATIONAL HIGHWAY, VENPAKKAM POST,  
PAZHAVELI, CHENGALPATTU TALUK, & DISTRICT,

- நகல் : 1. துறை இயக்குநர் வடமேற்கு மண்டலம், வேலூர்  
2. மாவட்ட அலுவலர், செங்கல்பட்டு.  
3. சம்பந்தப்பட்ட உரிமம் வழங்கும் அலுவலர்

**பு.கிருஷ்ணமூர்த்தி**  
உதவி மாவட்ட அலுவலர்  
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம்  
செங்கல்பட்டு